

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-73774.01



Pasūtītājs/maksātājs:

LK Komunālie pakalpojumi SIA, reģistrācijas Nr.: 48703000457, adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, e-pasts: info@labiekomunalie.lv, tālrunis: 65133060

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 29482566, e-pasts: jekabpils@bior.lv, 22.10.2025 plkst. 13:00 (pavadraksta Nr: JK-2025-P-73774)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-73774/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Notekūdeņi PET pudelē

Apjoms: 3,0 l; Temperatūra piegādes brīdī: +3,6°C;

Parauga īpašnieks:

Iršu pagasta pakalpojumu centrs

Papildinformācija: krāsa duļķaina, smaka kanalizācijas, g.t. +2°C

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Žanna Linde tālrunis: 29482566; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-10:2021; Notekūdzens monitorings 2025.gads

Parauga ņemšanas vieta: Iršu pagasta attīrīšanas iekārtas, IETECE

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.10.2025 08:30 līdz : 22.10.2025 08:50

Testēšana uzsākta:23.10.2025.Testēšana pabeigta:05.11.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija slāpekļis N/NH4	LVS ISO 7150-1:1984~	58,5 ± 5,9 mg/L
BSP 5 - BSP-5	LVS EN ISO 5815-1:2020~	227 ± 45 mg skābekļa/L
Cietās suspendētās vielas	LVS EN 872:2007~	158 ± 24 mg/L
Kopējais fosfors (P kop.)	LVS EN ISO 6878:2005, 7.nod.~	11,3 ± 0,6 mg/L
Kopējais slāpekļis	BIOR-T-012-218-2022~	62,2 ± 9,3 mg/L
KSP	BIOR-T-012-231-2024~	348 ± 52 mg skābekļa/L
Nitrātu slāpekļis N/NO3	LVS ISO 7890-3:2002~	< 0,10 mg/L
Nitrītu slāpekļis N/NO2	LVS ISO 6777:1984+AC:2001~	< 0,003 mg/L

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Eva Goldmane (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 06.11.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.