

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-31047.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Plaviņu komunālie pakalpojumi SIA, reģistrācijas Nr.: 48703000457, adrese: Daugavas iela 43, Plaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, e-pasts: info@plavinukomunalie.lv, tālrunis: 65133060

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 29482566, e-pasts: jekabpils@bior.lv, 10.05.2025 plkst. 11:30 (pavadraksta Nr: JK-2025-P-31047)

### Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

### P-31047/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

#### Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens sterila pudele, PET pudele  
Apjoms: 1/0,5 l;

#### Parauga īpašnieks:

Plaviņu komunālie pakalpojumi SIA (48703000457)

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Žanna Linde tālrunis: 29482566; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; LVS ISO 5667-2007, dezinfekcijas efektivitāte 2025.gads  
Parauga ņemšanas vieta: PĻAVIŅAS. Dziļurbums Raiņa iela 21D, no krāna  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 10.05.2025 07:30

Testēšana uzsākta:10.05.2025.Testēšana pabeigta:12.05.2025.

| Rādītājs                                          | Metode                        | Rezultāts                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Brīvais hlors                                     | LVS EN ISO 7393-1:2001 s.6.3* | < 0,02 mg/L                                                                |
| Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits | LVS EN ISO 14189:2021~        | <1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml)<br>(Norma: 0 KVV/100 ml) |
| Koliformu skaits                                  | LVS EN ISO 9308-1+A1:2021     | <1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml)<br>(Norma: 0 KVV/100 ml) |

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Elīna Rukke (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 12.05.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementānālizē grupas vadītāja)

Dokuments satur zīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.